第 1707111407 号
( 81-35431 )

# 水質検査報告書

平成　29年　7月　29日

海老名市立えびな市民活動センタービナスポ　様

厚生労働大臣登録水質検査機関　第213号
飲料水　水質検査業 埼玉県29水第56-2-62号
環境計量証明事業所 埼玉県知事登録第553号
株式会社　保健科学　東日本
〒365-8585　埼玉県鴻巣市天神3-6-73
TEL 048-543-7255　FAX048-544-2525
検査責任者　野呂　幸平

件　　名　　水質検査
採取場所　　リラクゼーションプール
試料名　　ジャグジー水
採取年月日　　平成　29年　7月　21日 08:30
水温・気温・天候
試料採取区分

平成　29年　7月　21日　受付の試料についての水質検査結果を次の通り報告いたします。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | ○ | 0.8 | 0.4　mg/L以上 |
| レジオネラ属菌 | CFU/100mL | ○ | 不検出 | 10　CFU/100mL未満（厚生労働省基準） |
| 以下余白 | | | | |

判　　定　　上記検査項目については、遊泳用プールの水質基準に適合する。

検査方法　　平成19年5月28日　健発第0528003号
備　　考　　遊離残留塩素は現地測定

第 1707111408 号
( 81-35431 )

# 水質検査報告書

平成　29年　7月　29日

海老名市立えびな市民活動センタービナスポ　様

厚生労働大臣登録水質検査機関　第213号
飲料水　水質検査業 埼玉県29水第56-2-62号
環境計量証明事業所 埼玉県知事登録第553号
株式会社　保健科学　東日本
〒365-8585　埼玉県鴻巣市天神3-673
TEL 048-543-7255　FAX048-541-2525
検査責任者　野呂　幸平

件　　名　　水質検査
採取場所　　男性浴槽
試料名　　浴槽水
採取年月日　　平成　29年　7月　21日 08:30
水温・気温・天候
試料採取区分

平成　29年　7月　21日　受付の試料についての水質検査結果を次の通り報告いたします。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|
| レジオネラ属菌 | CFU/100mL | ○ | 不検出 | 10　CFU/100mL未満 |
| 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.6 | |
| 以下余白 | | | | |

判　　定　　上記検査項目については、公衆浴場の水質基準に適合する。

検査方法　　平成15年2月14日　健発第0214004号
備　　考　　遊離残留塩素は公衆浴場の水質基準に含まれません。遊離残留塩素は現地測定

第 1707111409 号

( 81-35431 )

# 水質検査報告書

平成　29年　7月　29日

海老名市立えびな市民活動センタービナスポ　様

厚生労働大臣登録水質検査機関　第213号
飲料水　水質検査業 埼玉県29水第56-2-62号
環境計量証明事業所 埼玉県知事登録第553号
株式会社　保健科学　東日本
〒365-8585　埼玉県鴻巣市天神3－673
TEL 048-543-7255　FAX048-541-2525
検査責任者　野呂　幸平

| | |
|---|---|
| 件　名 | 水質検査 |
| 採取場所 | 男性水風呂 |
| 試料名 | 浴槽水 |
| 採取年月日 | 平成　29年　7月　21日　08:30 |
| 水温・気温・天候 | |
| 試料採取区分 | |

平成　29年　7月　21日　受付の試料についての水質検査結果を次の通り報告いたします。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|
| レジオネラ属菌 | CFU/100mL | ○ | **不検出** | 10　CFU/100mL未満 |
| 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.5 | |
| 以下余白 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 判　定 | 上記検査項目については、公衆浴場の水質基準に適合する。 |
| 検査方法 | 平成15年2月14日　健発第0214004号 |
| 備　考 | 遊離残留塩素は公衆浴場の水質基準に含まれません。遊離残留塩素は現地測定 |

第 1707111410 号
( 81-35431 )

# 水質検査報告書

平成　29年　7月　29日

海老名市立えびな市民活動センタービナスポ　様

厚生労働大臣登録水質検査機関　第213号
飲料水　水質検査業　埼玉県29水第56-2-62号
環境計量証明事業所　埼玉県知事登録第553号
株式会社　保健科学　東日本
〒365-8585　埼玉県鴻巣市天神3－6－73
TEL 048-543-7255　FAX048-541-2525
検査責任者　野呂　幸平

件　　名　　水質検査
採取場所　　女性浴槽
試料名　　浴槽水
採取年月日　　平成　29年　7月　21日　08:30
水温・気温・天候
試料採取区分

平成　29年　7月　21日　受付の試料についての水質検査結果を次の通り報告いたします。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|
| レジオネラ属菌 | CFU/100mL | ○ | 不検出 | 10　CFU/100mL未満 |
| 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.8 | |
| 以下余白 | | | | |

判　　定　　上記検査項目については、公衆浴場の水質基準に適合する。

検査方法　　平成15年2月14日　健発第0214004号
備　　考　　遊離残留塩素は公衆浴場の水質基準に含まれません。遊離残留塩素は現地測定

第 1707111411 号
( 81-35431 )

# 水質検査報告書

平成　29年　7月　29日

海老名市立えびな市民活動センタービナスポ　様

厚生労働大臣登録水質検査機関　第213号
飲料水　水質検査業 埼玉県20水第56-2-62号
環境計量証明事業所 埼玉県知事登録第553号
株式会社　保健科学　東日本
〒365-8585　埼玉県鴻巣市天神3-673
TEL 048-543-7255　FAX048-541-2525
検査責任者　野呂　幸平

件　　名　　水質検査
採取場所　　女性水風呂
試料名　　浴槽水
採取年月日　　平成　29年　7月　21日 08:30
水温・気温・天候
試料採取区分

平成　29年　7月　21日　受付の試料についての水質検査結果を次の通り報告いたします。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|
| レジオネラ属菌 | CFU/100mL | ○ | 不検出 | 10　CFU/100mL未満 |
| 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.8 | |
| 以下余白 | | | | |

判　　定　　上記検査項目については、公衆浴場の水質基準に適合する。

検査方法　　平成15年2月14日　健発第0214004号
備　　考　　遊離残留塩素は公衆浴場の水質基準に含まれません。遊離残留塩素は現地測定