





# 水質検査報告書

平成 29年 10月 28日

海老名市立えびな市民活動センタービナスボ 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第213号  
 飲料水 水質検査所 埼玉県第56-2-62号  
 環境計量証明事業所 埼玉県第553号  
**株式会社 保健科学 東日本**  
 〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673  
 TEL 048-543-7255 FAX048-543-7525

検査責任者 野呂 幸平

件 名 水質検査  
 採取場所 男性水風呂  
 試料名 浴槽水  
 採取年月日 平成 29年 10月 20日 08:30  
 水温・気温・天候  
 試料採取区分

平成 29年 10月 20日 受付の試料についての水質検査結果を次の通り報告いたします。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
レジオネラ属菌	CFU/100mL	○ 不検出	10 CFU/100mL未満
遊離残留塩素	mg/L	0.8	
以下余白			

判 定 上記検査項目については、公衆浴場の水質基準に適合する。

検査方法 平成15年2月14日 健発第0214004号  
 備考 遊離残留塩素は公衆浴場の水質基準に含まれません。遊離残留塩素は現地測定



第 1710111009 号

( 81-35431 )

# 水質検査報告書

平成 29年 10月 28日

海老名市立えびな市民活動センタービナスポ 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第213号  
飲料水 水質検査所 埼玉県東武第56-2-62号  
環境計量証明事業所 埼玉県東武第553号  
株式会社 保健科学 東日本  
〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神宮 673  
TEL 048-543-7255 FAX 048-544-2525

検査責任者 野呂 幸平

件名 水質検査  
採取場所 女性水風呂  
試料名 浴槽水  
採取年月日 平成 29年 10月 20日 08:30  
水温・気温・天候  
試料採取区分

平成 29年 10月 20日 受付の試料についての水質検査結果を次の通り報告いたします。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
レジオネラ属菌	CFU/100mL	○ 不検出	10 CFU/100mL未満
遊離残留塩素	mg/L	0.4	
以下余白			

判定 上記検査項目については、公衆浴場の水質基準に適合する。  
検査方法 平成15年2月14日 健発第0214004号  
備考 遊離残留塩素は公衆浴場の水質基準に含まれません。遊離残留塩素は現地測定