第 1810111066 号
(81-35431)

水質検査報告書

平成　30年　10月　27日

海老名市立えびな市民活動センタービナスポ　様

厚生労働大臣登録水質検査機関　第213号
飲料水　水質検査業 埼玉県29水第56-2-62号
環境計量証明事業所 埼玉県知事登録第553号
株式会社　保健科学東日本
〒365-8585　埼玉県鴻巣市天神3－473
TEL 048-543-7255　FAX048-544-2525
検査責任者　野呂　幸平

件　　名　　水質検査
採取場所　　リラクゼーションプール
試料名　　ジャグジー水
採取年月日　　平成　30年　10月　19日 08:30
水温・気温・天候
試料採取区分

平成　30年　10月　19日　受付の試料についての水質検査結果を次の通り報告いたします。

検査項目	単位	検査結果		水質基準
遊離残留塩素	mg/L	○	0.6	0.4　mg/L以上
レジオネラ属菌	CFU/100mL	○	不検出	10　CFU/100mL未満（厚生労働省基準）
以下余白				

判　　定　　上記検査項目については、遊泳用プールの水質基準に適合する。

検査方法　　平成19年5月28日　健発第0528003号
備　　考　　遊離残留塩素は現地測定

第 1810111067 号
(81-35431)

水質検査報告書

平成　30年　10月　27日

海老名市立えびな市民活動センタービナスポ　様

厚生労働大臣登録水質検査機関　第213号
飲料水　水質検査業 埼玉県29水第56-2-62号
環境計量証明事業所 埼玉県知事濃第553号
株式会社　保健科学東日本
〒365-8585　埼玉県鴻巣市天神3－673
TEL 048-543-7255　FAX048-544-3525
検査責任者　野呂　幸平

件　　名　　水質検査
採取場所　　男性浴槽
試料名　　浴槽水
採取年月日　　平成　30年　10月　19日 08:30
水温・気温・天候
試料採取区分

平成　30年　10月　19日　受付の試料についての水質検査結果を次の通り報告いたします。

検査項目	単位	検査結果		水質基準
レジオネラ属菌	CFU/100mL	○	不検出	10　CFU/100mL未満
遊離残留塩素	mg/L		0.8	
以下余白				

判　　定　　上記検査項目については、公衆浴場の水質基準に適合する。

検査方法　　平成15年2月14日　健発第0214004号
備　　考　　遊離残留塩素は公衆浴場の水質基準に含まれません。遊離残留塩素は現地測定

第 1810111068 号
(81-35431)

水質検査報告書

平成　30年　10月　27日

海老名市立えびな市民活動センタービナスポ　　様

厚生労働大臣登録水質検査機関　第213号
飲料水　水質検査業 埼玉県29水第56-2-62号
環境計量証明事業所 埼玉県知事登録第553号
株式会社　保健科学東日本
〒365-8585　埼玉県鴻巣市玉神3-673
TEL 048-543-7255　FAX048-541-2525
検査責任者　　野呂　幸平

件　　名	水質検査
採取場所	男性水風呂
試料名	浴槽水
採取年月日	平成　30年　10月　19日 08:30
水温・気温・天候	
試料採取区分	

平成　30年　10月　19日　受付の試料についての水質検査結果を次の通り報告いたします。

検査項目	単位	検査結果		水質基準
レジオネラ属菌	CFU/100mL	○	不検出	10　CFU/100mL未満
遊離残留塩素	mg/L		1.0	
以下余白				

判　　定	上記検査項目については、公衆浴場の水質基準に適合する。
検査方法	平成15年2月14日　健発第0214004号
備　　考	遊離残留塩素は公衆浴場の水質基準に含まれません。遊離残留塩素は現地測定

第 1810111069 号
(81-35431)

水質検査報告書

平成　30年　10月　27日

海老名市立えびな市民活動センタービナスポ　　様

厚生労働大臣登録水質検査機関　第213号
飲料水　水質検査業 埼玉県29水第56-2-62号
環境計量証明事業所 埼玉県知事登録第553号
株式会社　保健科学東日本
〒365-8585　埼玉県鴻巣市天神3-673
TEL 048-543-7255　FAX048-541-2525
検査責任者　　野呂　幸平

件　　名　　水質検査
採取場所　　女性浴槽
試料名　　浴槽水
採取年月日　　平成　30年　10月　19日 08:30
水温・気温・天候
試料採取区分

平成　30年　10月　19日　受付の試料についての水質検査結果を次の通り報告いたします。

検査項目	単位	検査結果		水質基準
レジオネラ属菌	CFU/100mL	○	不検出	10　CFU/100mL未満
遊離残留塩素	mg/L		0.8	
以下余白				

判　　定　　上記検査項目については、公衆浴場の水質基準に適合する。

検査方法　　平成15年2月14日　健発第0214004号
備　　考　　遊離残留塩素は公衆浴場の水質基準に含まれません。遊離残留塩素は現地測定

第 1810111070 号
(81-35431)

水質検査報告書

平成　30年　10月　27日

海老名市立えびな市民活動センタービナスポ　様

厚生労働大臣登録水質検査機関　第213号
飲料水　水質検査業 埼玉県29水第56-2-62号
環境計量証明事業所 埼玉県知事登録第553号
株式会社　保健科学東日本
〒365-8585　埼玉県鴻巣市天神3－6－73
TEL 048-543-7255　FAX048-541-2525
検査責任者　野呂　幸平

件　　名　　水質検査
採取場所　　女性水風呂
試料名　　浴槽水
採取年月日　　平成　30年　10月　19日　08:30
水温・気温・天候
試料採取区分

平成　30年　10月　19日　受付の試料についての水質検査結果を次の通り報告いたします。

検査項目	単位	検査結果		水質基準
レジオネラ属菌	CFU/100mL	○	不検出	10　CFU/100mL未満
遊離残留塩素	mg/L		0.8	
以下余白				

判　　定　　上記検査項目については、公衆浴場の水質基準に適合する。

検査方法　　平成15年2月14日　健発第0214004号
備　　考　　遊離残留塩素は公衆浴場の水質基準に含まれません。遊離残留塩素は現地測定